

Martin Schmid
Bezirksschornsteinfegermeister
Hindenburgstr.5
75378 Bad Liebenzell
Tel. 07052/2697 oder 07234/8945

Name und Anschrift des Bauherrn

Martin Schmid Hindenburgstr.5 75378 Bad Liebenzell

An den
S i m m o z h e i m e r

Schützenverein

75397 Simmozheim

BadLiebenzell 11.12.96
(Ort und Datum)

Verzeichnis-Nr.

Bescheinigung des

Bezirksschornsteinfegermeister
gemäß §66 Abs. 3 der LBO Baden-Württemberg
in der Fassung vom 28.11.1983

Bericht-Nr. 50124-000-0186/ 1

Bezug: Ihre Benachrichtigung (Antrag auf Schlußabnahme) vom: 11.12.96

Baugrundstück
Ort, Straße, Gebäude- / Flurstück-Nr. 50124-000, 75397 Simmozheim
Bauvorhaben Schützenverein
Neubau eines Schützenhauses

Baugenehmigung vom
(Datum und Aktenzeichen) Nr.94010845

Die in den baulichen Anlagen errichteten

Schornsteine
2

Feuerstätten
2

Verbindungsstücke
2

Lüftungseinrichtungen
1

sind von mir überprüft und mit den Bauvorlagen verglichen worden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die Bauvorlagen wurden zur Prüfung nicht vorgelegt.

Die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase der Feuerungsanlagen in der angetroffenen Ausführung werden bescheinigt (Schlußabnahme).


Folgende, keine unmittelbaren Gefahren hervorrufende Mängel sind **bis spätestens** zu beheben, und deren Abstellung der Baurechtsbehörde mitzuteilen:

Die Stromleitungen des Heizkessels sind zu nahe am Abgasrohr.

Möglichkeit 1: Stromleitung auf einen Abstand von 20 cm bringen.

Möglichkeit 2: Abgasrohr in diesem Bereich mit geeigneten Matrialien Isolieren.

Eine Mehrfertigung dieser Bescheinigung wird von mir an die Baurechtsbehörde übersandt.


Unterschrift